

## <地震用補強棒 試作品試験>

試験場：鹿児島県工業技術センター 試験日 平成28年7月21日

試験用板：構造用合板24×300×300(mm) 止めビス：鉄トラスタッピングビスM4×25×6本

圧縮試験 準備



静荷重試験 準備



圧縮試験前



圧縮試験後 37.6kN



静荷重試験ゴム付 最大着地点



静荷重試験ゴム付 試験後戻り



静荷重試験ゴム無 ビス抜け 1.39kN



静荷重試験ゴム無 試験後戻らず

